

प्रोफार्मा-अ  
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं 2524

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या ए०/इ०/०३/२०२०

दिनांक 15.0.2020

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

मैसर्स जेवर जॉबल स्कूल जेवर

जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या NIL दिनांक 30/7/2020

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 20 बैस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 200.00 (दो सौ रुपये) भारतीय स्टेट बैंक शाखा अनलाइन जनपद गौतमबुद्धनगर में चालान संख्या ANA दिनांक 14.8.20 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 20 बैस अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 01/01/2020
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। डि०
3. संस्थान का विवरण। स्कूल
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 20 बैस
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 20
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	A.B.C	5 Kg	20	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय गौतमबुद्धनगर

(नाम एवं पद) गौतमबुद्धनगर  
अग्निशमन अधिकारी  
फायर स्टेशन मुहोटेक-प्रथम  
ग्रेटर नोएडा गौ० नगर